

ПРЕДПИСАНИЕ № 235
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «04» марта 2020 года

г.Соликамск.

При обследовании объекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ «С(к)ОШ»)

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618554, Пермский край, г.Соликамск, ул. 20-летия Победы; места фактического осуществления деятельности по адресам: г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.138; ул.Коммунистическая, д.1; ОГРН 1025901975538, ИНН 5919017553), и рассмотрении документов по результатам плановой выездной проверки, проведенной по распоряжению от 30.01.2020г. №179 в период с 05.02.2020г. по 04.03.2020г. (акт проверки № 552 от 04.03.2020г.), выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

Здание №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138):

1. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) на территории МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) зона отдыха не оснащена игровым и спортивным оборудованием в соответствии с возрастно-возрастными особенностями детей; площадки для подвижных игр детей не оборудованы малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами, в нарушение данной части требований п.п.3.4, 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) при наличии обучающихся - детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в здании, а именно: в здании не предусмотрены разноуровневые перила, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания, в нарушение данной части требований п.4.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

3. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) в санитарных узлах установлено по 4 умывальные раковины для мальчиков и девочек, что на фактическое количество учащихся в 2019-2020 учебном году (44 девочки, 98 мальчиков) недостаточно при требовании из расчета умывальных раковин - 1 на 5 человек, в нарушение данной части требований п.4.22 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

4. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) потолки и стены в кабинете №28, спортивном зале не гладкие, с трещинами, деформациями штукатурного слоя стен в виде отслаивания, что не допускает качественное проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение данной части требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изм. №№1-3, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

5. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) полы в кабинетах: №№16, 18, 19, 31, в спортивном зале неровные, имеют видимые дефекты покрасочного покрытия или механических повреждений линолеума, в нарушение данной части требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изм. №№1-3, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

6. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены в блоке мастерских для мальчиков, что связано с недостаточностью помещений, которая обусловлена изъятием ранее использовавшихся для мастерских МБОУ «С(к)ОШ» учебных кабинетов и санитарного узла и передачей данных помещений муниципальному консультативно-диагностическому учреждению «Психолого-медико-педагогическая комиссия», функционально не связанному с общеобразовательным учреждением, в нарушение данной части требований п.3.16, 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», п.3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изм. №№1-3.

7. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) отопительные приборы в учебных кабинетах на третьем этаже здания не имеют ограждение, в нарушение данной части требований п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

9. Согласно экспертному заключению №35-сф от 21.02.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №2.п395 от 11.02.2020г.: относительная влажность воздуха в кабинетах: №6, 5, 4, 14, 18, 32 составила от 30% до 37%, что ниже допустимых величин (40-60%), установленных п.5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

9. На момент проверки 07.02.2020г. (с 10.00 до 13.30) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) окна и фрамуги в коридорах на 2м и 3м этажах здания не функционируют в любое время года, остекление выполнено не из цельного стеклопакета, плоскость открытия окон не обеспечивает режим проветривания, т.к. имеются видимые дефекты оконных рам в виде разрушений деревянных конструкций и выпадения стекол, в результате чего окна не открываются (плотно запечатаны); поверхность подоконников не гладкая, с щелями и дефектами, в нарушение данной части требований п.п.5.5, 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

10. По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает гигиеническим требованиям: из 85 замеров, выполненных в 10 учебных кабинетах, в спортивном зале, 70 замеров (82,4%) находятся ниже пределов гигиенических нормативов. Согласно экспертному заключению №35-сф от 21.02.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №2.п396 от 11.02.2020г.: уровень искусственной освещен-

ности при системе общего освещения в кабинетах №№4,5,6,14, 16, 18, 23, 32,26, 25, спортивном зале не соответствует требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Здание №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1):

11. На момент проверки 07.02.2020г. (с 14.00 до 16.00) в здании №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) потолки и стены в кабинете №5 (спортивный класс), в здании мастерских (вследствие протечки кровли) не гладкие, с трещинами, деформациями штукатурного слоя, что не допускает качественное проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение данной части требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изм. №№1-3, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

12. Согласно экспертному заключению №35-сф от 21.02.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №2.п393 от 11.02.2020г.: относительная влажность воздуха в кабинетах: №2, 3, 4, 10, 11, 8, 9, 12 составила от 26% до 32%, что ниже допустимых величин (40-60%), установленных п.5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

13. По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает гигиеническим требованиям: из 80 замеров, выполненных в 10 учебных кабинетах, в спортивном классе, 22 замера (27,5%) находятся ниже пределов гигиенических нормативов. Согласно экспертному заключению №35-сф от 21.02.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №2.п394 от 11.02.2020г.: уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинетах №№ №2, 4, 11, 12, 8, 6 спортивном классе, на классной доске в кабинете №12 не соответствует требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

14. На момент проверки 07.02.2020г. (с 14.00 до 16.00) в здании №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) в производственных помещениях пищеблока (горячий цех, участок для мытья кухонной и столовой посуды, кладовая для хранения продуктов) имеются нарушения внутренней отделки стены (отслоение покрасочного слоя), что не позволяет проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение данной части требований п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

П.1. Оборудовать на территории МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138): зону отдыха - игровым и спортивным оборудованием в соответствии с возрастно-половыми особенностями детей; площадки для подвижных игр детей - малыми архитектурными формами, пло-

щадки для отдыха - навесами, скамейками, столами, в соответствии с п.п.3.4, 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.2. Провести в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в здании и помещениях, а именно: предусмотреть разноуровневые перила, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания, согласно п.4.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.3. Оборудовать в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) в санитарных узлах умывальные раковины для мальчиков и девочек из расчета умывальных раковин - 1 на 5 человек, в соответствии с требованиями п.4.22 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.4. Устранить в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) дефекты отделки стен и потолков в кабинете №28, спортивном зале. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм. №№1-3, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.5. Устранить в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) дефекты отделки полов в кабинетах: №№16, 18, 19, 31, в спортивном зале. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.6. Обеспечить в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) условия для соблюдения правил личной гигиены в блоке мастерских для мальчиков, в соответствии с требованиями п.п.3.16, 4.11, 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.п.5.10, 3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

П.6.1. На уровне Учредителя решить вопрос прекращения дальнейшего использования помещений школы муниципальным консультативно-диагностическим учреждением «Психолого-медико-педагогическая комиссия», функционально не связанным с общеобразовательным учреждением.

П.7. Оборудовать в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) ограждения отопительных приборов. Использовать ограждения из материалов, разрешенных к применению и безопасных для здоровья обучающихся, согласно п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.8. Привести в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в кабинетах: №6, 5, 4, 14, 18, 32 в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

П.9. Провести в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) работы, обеспечивающие режим проветривания в коридорах на 2м и 3м этажах, в том числе: устранить дефекты конструкций оконных рам, обеспечить их функционирование в любое время года, устранить дефекты поверхности подоконников, в соответствии с п.п.5.5, 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.10. Привести в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинетах №№4,5,6,14, 16, 18, 23, 32,26, 25, спортивном зале в соответствии с нормативными величинами, установленными п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Представить документами, подтверждающими их выполнение.

П.11. Устранить в здании №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) дефекты отделки стен и потолков в кабинете №5 (спортивный класс), в здании мастерских (вследствие протечки кровли). Выполнить отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм. №№1-3, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.12. Привести в здании №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в кабинетах: №2, 3, 4, 10, 11, 8, 9, 12 в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

П.13. Привести в здании №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинетах №№ №2, 4, 11, 12, 8, 6 спортивном классе, на классной доске в кабинете №12 в соответствии с нормативными величинами, установленными п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Представить документами, подтверждающими их выполнение.

П.14. Устранить в здании №2 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) дефекты отделки стен и потолков в производственных помещениях пищеблока (горячий цех, участок для мытья кухонной и столовой посуды, кладовая для хранения продуктов). Выполнить отделку мате-

риалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.5 СП 2.3.6.1079-01.

Срок выполнения предписания по п.п.1-15: до 05.04.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении **пунктов 1-14** настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, Ермаковой Татьяне Ивановне

(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания: **до 05.04.2021г.**

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.


В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Главный специалист-эксперт

Северного территориального отдела

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Ермакова Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

Получил:

Директор МБОУ «С(к)ОШ»

04.03.2020г.



(А.Н. Шарова)