



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
 И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Пермскому краю
 10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Соликамскому городскому округу
 Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет. Победы, 142, тел. г. 8(342) 258-40-01 (доб. 310)

Предписание № 159/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 «Специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ограниченными возможностями
 здоровья» – (далее-МБОУ «С(к)ОШ»)

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 159 от 31 октября 2018 года, выданного начальником 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Мисюрёва А.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03 декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (продолжительность: 2 часа); 04 декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. (продолжительность: 1 час 30 мин. Общая продолжительность: 2 рабочих дня / 3 часа 30 минут, проведена проверка старшим инспектором 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, капитаном внутренней службы Федотовой Н.Н., объекта защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – (далее-МБОУ «С(к)ОШ»), расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138, совместно с Шаровой Анжелой Николаевной, директором МБОУ «С(к)ОШ», зам. директора по АХЧ Железовой Ларисой Денисовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
Здание МБОУ «С(к)ОШ», расположенное по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138				

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Стационарная наружная пожарная лестница не соответствует требованиям, а именно: крепления площадок, ограждений, ступеней, сварочные швы не надежны и находятся в неудовлетворительном состоянии, анкерные крепления лестницы к стене не обеспечивают надежное крепление конструкции в соответствии с протоколом испытания № 28 от 17 июля 2014 года.	НПБ 245-2001 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» в нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.10.2021	
2.	Частично отсутствуют ограждения на кровле здания.	НПБ 245-2001 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» в нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.10.2021	
3.	Устройство для самозакрывания эвакуационного выхода № 2 в южном крыле здания находится в неисправном состоянии.	в нарушение п. 37 (1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.10.2021	
4.	В пожарном кране № 9 допускаются одинарная скатка пожарного рукава.	в нарушение п. 3.8 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»	01.10.2021	
5.	Отсутствует приказ о запрете курения на территории.	в нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2021	
6.	Не обеспечено автоматическое отключение вентиляции при срабатывании АПС.	в нарушении п. 1.1.8 РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»	01.10.2021	

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
7.	Не произведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	в нарушение п. 49 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю лейтенант внутренней службы Чупров И.А.

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» июня 2020 г.

Предписание для исполнения № 159/2 от 04.06.2020 г.

Директор МБОУ «СОШ № 10»

« 04 » 06



(Handwritten signature)

А.Н. Шарова

(Handwritten signature)
М.Л.П.*