

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а тел. (3422) 10-42-39, тел. (3422) 10-43-69
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 142, тел. 4-95-50, тел. 7-69-15
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 159/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

«Специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» – (далее-МБОУ «С(к)ОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 159 от 31 октября 2018 года, выданного начальником 10 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Со-
ликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермско-
му краю Мисюрёвым А.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» в периоды:

03 декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа

04 декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность: 1 час 30 мин. Про-
должительность: 20 рабочих дней/ 3 часа 30 минут, проведена проверка старшим инспектором
10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому
округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю, капитаном внутренней службы Федотовой Н.Н., объекта защиты: Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) шко-
ла для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – (далее-МБОУ «С(к)ОШ»),
расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Шаровой Анжелой Николаевной, директором МБОУ «С(к)ОШ», зам. директора по
АХЧ Железовской Ларисой Денисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
Здание МБОУ «С(к)ОШ», расположенное по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138				
1.	Стационарная наружная пожарная лестница не соответствует требованиям, а именно: крепления площадок, ограждений, ступеней, сварочные швы не надежны и находятся в неудовлетворительном состоянии, анкерные крепления лестницы к стене не обеспечивают надежное крепление конструкции в соответствии с протоколом испытания № 28 от 17 июля 2014 года.	НПБ 245-2001 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» в нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	05.10.2020	
2.	Частично отсутствуют ограждения на кровле здания.	НПБ 245-2001 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» в нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	05.10.2020	
3.	Устройство для самозакрывания эвакуационного выхода № 2 в южном крыле здания находится в неисправном состоянии.	в нарушение п. 37 (1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	05.10.2020	
4.	В пожарном кране № 9 допускается одинарная скатка пожарного рукава.	в нарушение п. 3.8 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»	05.10.2020	
5.	Отсутствует приказ о запрете курения на территории.	в нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	05.10.2020	

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
6.	Не обеспечено автоматическое отключение вентиляции при сработке АПС.	в нарушении п. 1.1.8 РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматике. Правила технического содержания»	05.10.2020	
7.	Не произведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	в нарушение п. 49 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	05.10.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
капитан внутренней службы Федотова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» декабря 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Шарова Анжела Николаевна директор МБОУ «С(к)ОШ»

(должность, фамилия, инициалы)

«4» декабря 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

