

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по Пермскому краю  
Северный территориальный отдел  
г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

*Роспотребнадзор*

ПРЕДПИСАНИЕ № 24

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
от «15» февраля 2017 года

г. Соликамск.

При обследовании объекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ «С(к)ОШ»)

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы; ОГРН 1025901975538, ИНН 5919017553), и рассмотрении документов (плановая выездная проверка проведена по распоряжению от 30.12.2016г. № 2598 в период с 19.01.2017г. по 15.02.2017г.): акта проверки № 24 от 15.02.2017г., экспертных заключений № 39-сф, 40-сф от 21.12.2016г по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) территория МБОУ «С(к)ОШ» ограждена частично, а именно: участки со стороны физкультурно-спортивной зоны и прилегающей территории (со стороны ул. Набережная) не имеют ограждения или существующее ограждение имеет нарушения целостности в виде отсутствия пролетов и их неисправности, **в нарушение данной части требований п.3.1 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. На территории МБОУ «С(к)ОШ» зона отдыха не оснащена игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей; площадки для подвижных игр детей не оборудованы малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами, **в нарушение данной части требований п.п.3.4, 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

3. На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в МБОУ «С(к)ОШ» (при наличии обучающегося ребенка-инвалида (на коляске) и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) не предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в здании и помещениях, а именно: в здании не предусмотрены разноуровневые перила, пандусы, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; отсутствует специально оборудованный санузел, **в нарушение данной части требований п.4.5 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

4. На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в МБОУ «С(к)ОШ» в санитарных узлах установлено по 4 умывальные раковины для мальчиков и девочек, что на фактическое количество учащихся в 2016-2017 учебном году (42 девочки, 88 мальчиков) недостаточно при требовании из расчета умывальных раковин - 1 на 5 человек, **в нарушение данной части требований п.4.22 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

5. На момент обследования 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в МБОУ «С(к)ОШ» потолки и стены в кабинетах №4 («Особый ребенок»), №26 (математики), спортивном зале, в подсобных помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания не гладкие, с щелями и трещинами, деформациями штукатурного слоя стен в виде отслаивания; полы в спортивном зале и подсобных помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания имеют видимые дефекты покрытия в виде щелей и механических повреждений линолеума, что не допускает качественное проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **в нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

6. На момент проверки 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) в блоке мастерских не предусмотрено помещение для складирования пиломатериалов, в результате чего используемый материал (дерево) складывается в помещении мастерских, циркулярные пилы оборудованы в центре помещений, что создает травмоопасные условия в ходе учебных занятий, а также снижает площадь помещений мастерских на 1 рабочее место и составляет менее 5,0 кв.м при нормативе – не менее 6,0 кв.м на 1 рабочее место, не оборудовано отдельное место для хранения уборочного инвентаря в мастерских для мальчиков, в результате чего уборочный инвентарь хранится в помещении учебных мастерских, **в нарушение данной части требований п.п.4.11, 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», **п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6.1. Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены в блоке мастерских для мальчиков, что связано с недостаточностью помещений, которая обусловлена изъятием ранее использовавшихся для мастерских МБОУ «С(к)ОШ» учебных кабинетов и санитарного узла и передачей данных помещений муниципальному консультативно-диагностическому учреждению «Психолого-медико-педагогическая комиссия», функционально не связанному с общеобразовательным учреждением, **в нарушение данной части требований п.3.16, 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», **п.3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Отопительные приборы не во всех учебных классах имеют ограждение, **в нарушение данной части требований п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

8. Согласно экспертному заключению №39-сф от 08.02.2017г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний № 311 от 01.02.2017г.: параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в учебных кабинетах №№ 14, 17, 16, 26, 25, 32, 5, спортивном зале не соответствуют нормативным величинам, установленным **п.5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

9. На момент проверки 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) окна и фрамуги в коридорах и санитарных узлах на всех этажах здания не функционируют в любое время года, остекление выполнено не из цельного стеклопакета, плоскость открытия окон не обеспечивает режим проветривания, т.к. имеются видимые дефекты оконных рам в виде разрушений деревянных конструкций и выпадения стекол, в результате чего окна не открываются (плотно запечатаны); поверхность подоконников не гладкая, с щелями и дефектами, **в нарушение данной части требований п.п.5.5, 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15** «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

10. По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает гигиеническим требованиям: из 82 выполненных замеров 64 замеров (78,0%) находятся ниже пределов гигиенических нормативов. Согласно экспертному заключению №40-сф от 08.02.2017г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний №239 от 24.01.2017г.: уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в учебных кабинетах №№14,17,18,16,26,25,32,6,5,4, спортивном зале **ниже допустимых величин**, установленных требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

11. На момент проверки 03.02.2017г. (с 11.00 до 15.00) выявлены нарушения целостности отмостки вокруг здания, **в нарушение данной части требований п.3.8 СП 3.5.3.3223-14** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

✓ П.1. Провести ограждение территории пришкольного участка со стороны физкультурно-спортивной зоны и прилегающей территории (со стороны ул. Набережная), согласно п.3.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.2. Оборудовать на территории школы: зону отдыха - игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей; площадки для подвижных игр детей - малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами, в соответствии с требованиями п.п.3.4, 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.3. Провести мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в здании и помещениях, а именно: предусмотреть разноуровневые перила, пандусы, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; специально оборудованный санузел, в соответствии с требованиями п.4.5 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.4. Оборудовать в санитарных узлах умывальные раковины для мальчиков и девочек из расчета умывальных раковин - 1 на 5 человек, в соответствии с требованиями п.4.22 СанПиН 2.4.2.3286-15.

✓ П.5. Устранить дефекты отделки стен и потолков в кабинетах №4 («Особый ребенок»), №26 (математики), спортивном зале, в подсобных помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания. Устранить дефекты отделки полов в спортивном зале и подсобных помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря на 1 и 2 этажах здания. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15.

✓ П.6. Обеспечить безопасные условия организации работы и реализации образовательных программ в блоке мастерских для мальчиков: предусмотреть помещения для складирования пиломатериалов и установки станочного оборудования, не используемого обучающимися; обеспечить норматив площади помещений мастерских – не менее 6,0 кв.м на 1 рабочее место; оборудовать отдельное место для хранения уборочного инвентаря; обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены, в соответствии с требованиями п.п.3.16, 4.11, 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.п.5.10, 3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

П.6.1. На уровне Учредителя решить вопрос прекращения дальнейшего использования помещений школы муниципальным консультативно-диагностическим учреждением «Психолого-медико-педагогическая комиссия», функционально не связанным с общеобразовательным учреждением.

П.7. Установить ограждения отопительных приборов. Использовать ограждения, разрешенных к применению и безопасных для здоровья обучающихся, согласно п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.8. Привести параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в учебных кабинетах №№ 14, 17, 16, 26, 25, 32, 5, спортивном зале в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

П.9. Провести работы, обеспечивающие режим проветривания в коридорах и санитарных узлах на всех этажах здания, в том числе: устранить дефекты конструкций оконных рам, обеспечить их функ-

ционирование в любое время года, устранить дефекты поверхности подоконников, в соответствии с требованиями п.п.5.5, 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.

П.10. Привести уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в учебных кабинетах №№14,17,18,16,26,25,32,6,5,4, спортивном зале в соответствии нормативным величинам, установленным п.6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Представить документами, подтверждающими их выполнение.

П.11. Провести мероприятия по защите объекта от грызунов: восстановить отмостки вокруг здания, в соответствии с требованиями п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

**Срок: до 01.04.2018г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и должностных лиц МБОУ «С(к)ОШ»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении **пунктов 1-11** настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, 4-23-32 Ермаковой Татьяне Ивановне  
(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания: **до 01.04.2018г.**


Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Главный специалист-эксперт  
Северного территориального отдела  
(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

  
(подпись)

Ермакова Татьяна Ивановна  
(фамилия, имя, отчество)

Получил:  
Директор МБОУ «С(к)ОШ»  
15.02.2017г.



(Е.В. Брюханова)