

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Дата	Учетный номер
21.03.2022	59220061000200948274

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11152249>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Соликамскому городскому округу
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет. Победы, 142,
тел.+73422584001 доб. 310, E-mail: 10onpr.gu@59.mchs.gov.ru

Предписание № 65 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» края, ИНН: 5919017553, адрес организации: 618554, Пермский край, город Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 138.

Во исполнение решения: начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 10 ОНДиПР) Мисюрева А.А. № 65 от 21 марта 2022 года.

В период: с «01» апреля 2022 года по «14» апреля 2022 года (фактическое время нахождения с 14 часов 00 минут «05» апреля 2022 года по 16 часов 00 минут «05» апреля 2022 года; с 11 часов 00 минут «08» апреля 2022 года по 12 часов 00 минут «08» апреля, общая продолжительность: 2

рабочих дня/ 3 часа) государственным инспектором пожарного надзора по Соликамскому городскому округу Трифионовой Еленой Валерьевной была проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2022 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации на объекте защиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (здание мастерских) (далее МБОУ «С(К)ОШ»), расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 1. При проведении проверки присутствовали: Шарова Анжела Николаевна, директор МБОУ «С(К)ОШ», Железовская Лариса Денисовна, заместитель директора по АХЧ МБОУ «С(К)ОШ», Плескач Татьяна Владимировна, заместитель директора МБОУ «С(К)ОШ», Сучкова Наталья Валерьевна, специалист по охране труда МБОУ «С(К)ОШ», Останин Александр Петрович, представитель ООО «Бранд».

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Препиния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	в нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2023	
2.	При техническом обслуживании систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) не соблюдаются проектные решения. Фактически проектная документация отсутствует.	в нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2023	
3.	При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации системы противопожарной защиты (СПС) не соблюдаются специальные технические условия, а именно: шлейфы пожарной сигнализации смонтированы кабельными изделиями марки КСВВнг-LS, что не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012.	в нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.09.2023	
4.	В отношении здания мастерских не составлена декларация пожарной безопасности.	в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о	01.09.2023	

		требованиях пожарной безопасности».		
5.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного назначения (помещение столярной и помещение швейной) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	в нарушение п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2023	
6.	План эвакуации, размещенный в здании, не соответствует требованиям, а именно: - цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026; - места размещения средств противопожарной защиты не соответствует графической части (согласно плану эвакуации в здании размещены пожарные краны, в количестве 3шт., фактически отсутствуют); - надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) выполнены не в черном цвете.	в нарушение п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 6.2.3, п. 6.2.9 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор

А.И. Марсова



Жу