

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
14.04.2022	59220061000200948081	



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
 10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 по Соликамскому городскому округу  
 Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет. Победы, 142,  
 тел.+73422584001 доб. 310, e-mail: 10onpr.gu@59.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ**  
**ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
 вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ИНН: 5919017553, адрес организации: 618554, Пермский край, город Соликамск, улица 20-летия Победы, дом 138

Во исполнение решения начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 10 ОНПР) Мисюревым А.А. № 66 от 21.03.2022 г.

В период с 01 апреля по 14 апреля 2022 года (время фактического нахождения на объекте с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 05 апреля 2022 года, с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 07 апреля 2022 года, с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 12 апреля 2022 года) старшим инспектором 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Шибановой Евгенией Александровной капитаном внутренней службы проведена выездная проверка, по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица 20-летия Победы, дом 138, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – Шарова Анжела Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении

	нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1	<p>Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении объекта защиты, зарегистрированная 10.11.2020 г. № 57430-4-ТО-29 содержит не полные и достоверные данные, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высота здания, указанная в декларации - 13,8 м, не соответствует данным технического паспорта – 14,20 м и 12,95 м,</li> <li>- объем здания, указанный в декларации – 14896 м<sup>3</sup>, не соответствует данным технического паспорта – 14035 м<sup>3</sup>,</li> <li>- в разделе 4 декларации не в полном объеме указан перечень статей (частей, пунктов) требований нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты.</li> </ul>	<p>ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРoТПБ);          Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».</p>	01.09.2023	
2	<p>На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны на видном месте не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ТРoТПБ.</p>	<p><u>Пункт 12</u> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР)</p>	01.09.2023	
3	<p>Своевременно не проводятся проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты (согласно технологической инструкции по применению огнебиозащитного состава для древесины «НЕГОРИН-708» (концентрат) проверку качества рекомендуется проводить с</p>	<p><u>Пункт 13</u> ППР</p>	01.09.2023	

	периодичностью 3 (три) года, последняя проверка 17 июля 2014 года).			
4	Своевременно не проводятся проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты (в технической документации на огнезащитную водоразбавляемую краску для металлических конструкций СТАБИТЕРМ 217 отсутствуют сведения о периодичности проверки, соответственно проверка проводится не реже 1 раза в год, последняя проверка 17 июля 2014 года).	<u>Пункт 13 ППР</u>	01.09.2023	
5	При эксплуатации объекта защиты не обеспечивается соблюдение пределов огнестойкости строительных конструкций, согласно заключению ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Пермскому краю» 29-3-6/Д лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 13.04.2022, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания считается некачественной.	<u>Пункт 13 ППР</u>	01.09.2023	
6	Запоры (замки) на не на всех дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из спортивного зала на 2 этаже, в цокольном этаже)	<u>Пункт 26 ППР</u>	01.09.2023	
7	На противопожарных дверях не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания. (двери мастерских 1 и 2, склада в цокольном этаже, бухгалтерии, библиотеки)	<u>Пункты 14, 24, 29 ППР</u>	01.09.2023	
8	Не соблюдаются при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности требования нормативных документов по пожарной безопасности и проектные решения, а именно:  - на объекте защиты шлейфы ПС смонтированы кабельными изделиями марки КСВВнг-LS, что не соответствует требованиям таблицы 2 ГОСТ 31565-2012;	<u>Пункт 54 ППР</u>	01.09.2023	

<p>- в кабинете № 4 на 1 этаже и в кабинете № 18 на 2 этаже расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м, что не соответствует требованиям п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.</p> <p>- в некоторых помещениях расстояние от дымовых пожарных извещателей до светильников, расположенных в здании, составляет менее 0,5 м, п. 13.3.6, <u>СП 5.13130.2009.</u></p> <p>- звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (цокольный этаж Кабинет ЛФК, Мастерские), что не соответствует требованиям п. 4.2 СП 3.13130.2009;</p> <p>- на объекте защиты установлена СОУЭ 3 (третьего) типа, что не соответствует требованиям п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009;</p> <p>- при отключении речевого оповещателя от линии СОУЭ световая и звуковая индикация на ППКПО осталась без изменений, что не соответствует требованиям п. 3.4 СП 3.13130.2009;</p> <p>- при отключении светового оповещателя «ВЫХОД» от линии СОУЭ световая и звуковая индикация на ППКПО осталась без изменений, что не соответствует требованиям п. 3.4 СП 3.13130.2009;</p> <p>- при включении СОУЭ электромагнитные замки, на эвакуационных выходах, не открылись дистанционно, что не соответствует требованиям п.п. 5 п. 1 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ.</p> <p>- объект с массовым пребыванием людей не обеспечен аварийным (эвакуационным) освещением - ст. 84 ТРОТПБ, п. 7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»</p>			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Специальная  
(коррекционная) школа для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья» Шарова А.Н.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Соликамскому городскому  
округу управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю Шибанова Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.