

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
22.10.2021	59210061000201226427	



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Соликамскому городскому округу
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет. Победы, 142,
тел.+73422584001 доб. 310, e-mail: 10onpr.gu@59.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 220/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138

Во исполнение решения начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 10 ОНПР) подполковника внутренней службы Мисюрева Андрея Анатольевича № 220 от 14 октября 2021 года

В период с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 20 октября 2021 года, старшим инспектором 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Шибановой Евгенией Александровной капитаном внутренней службы проведена выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Шарова Анжела Николаевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении

		требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1	Стационарная наружная пожарная лестница не соответствует требованиям, а именно: крепления площадок, ограждений, ступеней, сварочные швы не надежны и находятся в неудовлетворительном состоянии, анкерные крепления лестницы к стене не обеспечивают надежное крепление конструкции в соответствии с протоколом испытания № 28 от 17 июля 2014 года.	НПБ 245-2001 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 17 а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022	
2	Частично отсутствуют ограждения на кровле здания.	НПБ 245-2001 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 17 а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Шарова А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Шибанова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.